

प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र  
(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
पत्र सं०-फा०स०-21(कार्यशीलता)/2023  
सेवा में,

अधिकारी

मेरठ।

दिनांक: जून 8, 2023

स्वामी/प्रबन्धक,  
सेन्ट जेवियर्स वर्ल्ड स्कूल,  
कालन्दी धुंगी सरधना,  
जनपद-मेरठ।

विषय:- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टैस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक: 04.06.2023

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 08 अदद फायर एक्सटिग्यूशरों की टैस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 80/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा मेरठ केन्ट जनपद मेरठ में चालान संख्या-एफ-00010 दिनांक 08.06.2023 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 08 अदद फायर एक्सटिग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है।

1. चैकिंग का दिनांक 08.06.2023
2. पूर्व चैकिंग का दिनांक एवं चैकिंग अधिकारी का नाम दिनांक 09.06.20 श्री संजीव कुमार एफएसओ
3. संस्थान का विवरण:- शैक्षिक भवन।
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिग्यूशरों की संख्या: 08 अदद।
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिग्यूशरों की संख्या: 08 अदद।
6. चैक किये गये फायर एक्सटिग्यूशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टैस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	एबीसी टाईप	05 किग्रा0	06	कार्यशील
2	सी0ओ0टू0	4.5 किग्रा0	02	कार्यशील
3	-	-	-	-

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिग्यूशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थायें वांछनीय होंगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टैस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा।

6.6.23  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मेरठ।  
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी  
मेरठ